

質疑回答書

令和7年7月11日
兵庫県道路公社
播但連絡道路管理事務所

工事番号：播管第7号

工事名：播但連絡道路 道路維持修繕工事（橋梁修繕工事（その1））

質 疑	回 答
1. 見積参考図書 5号内訳表・見積参考資料 導水管Φ15、樹脂製とΦ18、SUS、ステンレス製の製品名をご回示下さい。	1. 採用している単価の製品名は下記のとおりです。 ・導水管 Φ15、樹脂製：EDパブリック ・導水管 Φ18、SUS、ステンレス製：ドレバーII型 クラッドC型 スクリューレンジI型
2. 見積参考図書 8号内訳表 区画線設置について、当初設計ですが半日未満作業の適用と考えてよろしいでしょうか。また、施工延長は、120mと考えてよろしいでしょうか。ご回示下さい。	2. 当初設計においては、見積参考図書に記載のとおり半日未満作業の適用です。また、施工延長についても同様に、見積参考図書に記載のとおりです。
3. 見積参考図書 11号内訳表 区画線設置について、当初設計ですが半日未満作業の適用と考えてよろしいでしょうか。また、施工延長は、64mと考えてよろしいでしょうか。ご回示下さい。	3. 当初設計においては、見積参考図書に記載のとおり半日未満作業の適用です。また、施工延長についても同様に、見積参考図書に記載のとおりです。
4. 見積参考図書 P5 支承金属溶射工について、仕上げ塗装の有無をご回示下さい。有りの場合、何層かをご回示下さい。	4. 支承金属溶射工について、当初設計においては、「仕上げ塗装 無し」です。
5. 見積参考図書 18号内訳表 ひび割れ補修工の注入材使用量は、0.33kgと考えてよろしいでしょうか。また、注入材・シール材は、鋼板接着クラック処理用注入材・シール材（エポキシ樹脂系）の県単価と考えてよろしいでしょうか。ご回示下さい。	5. ひび割れ補修工の注入材使用量は0.3kgで積算してください。また、注入材・シール材の採用単価については、ご質問のとおりです。

<p>6. 見積参考図書 19・20号内訳表 積算参考資料 断面修復工の断面修復材・ポリマー樹脂系は、県単価のポリマーセメントモルタル・左官工法用（コテ塗り）の単価と 考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。</p>	<p>6. ご質問のとおりです。</p>
<p>7. 見積参考図書 P8 路面切削機の運搬費の計上がありませんが、設計 変更の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示 下さい。</p>	<p>7. 設計変更の対象です。</p>
<p>8. 設計書 路面切削での施工になっておりますが、路面切削 機の建設機械運搬が計上されていませんでした。 設計変更の対象になりますでしょうか、ご教授下 さい。</p>	<p>8. 回答7のとおりです。</p>