

## 回答書

1. 工事名 播管第1号 播但連絡道路・遠阪トンネル 道路維持修繕工事(道路維持修繕作業)  
 2. 工事場所 姫路市的形町の形～朝来市和田山町加都  
 朝来市山東町柴～丹波市青垣町遠阪

番号	設計図書等番号	質疑事項	回答
1	見積参考図書 1号内訳書	ダンプトラック運転のダンプトラック3t供用日当は、損料表の15欄でしょうか。ご教示下さい。	その通りです。
2	見積参考図書 2号内訳書	クレーン装置付きトラック2t積2.9t吊りは、損料表の15欄でしょうか。ご教示下さい。	その通りです。
3	見積参考図書 3号内訳書	高所作業車揚程12mは、賃料で兵庫県の単価表の単価(長期割引有り)を採用されていると考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	兵庫県土木部発行の土木工事積算単価表の建設機械賃料を採用しています。なお、採用単価に関する内容は、県が公表していないことから回答できません。
4	見積参考図書 4号内訳書	連絡車運転のライトバンについて、それぞれレギュラーガソリン5.4L・連絡車(ライトバン)損料 2時間(損料表9欄)・連絡車(ライトバン)損料1日(損料表11欄)と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	その通りです。
5	見積参考図書 5・6号内訳書	パッカー車4m3は損料表15欄、発動発電機2KVAは損料表の13欄と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	その通りです。
6	見積参考図書 工事費内訳書P4・12	振動コンパクト・ハンマドリル・チェーンソー・草刈機は損料表の13欄と考えてよろしいでしょうか。また、燃料・労務費は含まないと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	その通りです。
7	見積参考図書 工事費内訳書P4	バックホウ運転(賃料)山積0.13m3は、兵庫県の建設機械賃料「小型バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含)油圧式クローラ型 山積0.13m3」の採用と考えてよろしいでしょうか。また、その場合の燃料(軽油)の数量及び運転手の有無をご教示下さい。	採用はその通りです。また、燃料は18L/日、運転手は計上無しです。
8	見積参考図書P7・12	生木(枝葉)の処分地が(株)中国開発となっていますが、特記仕様書では(株)但南建設となっています。いずれが正ですか。ご教示下さい。	工事費内訳書の(株)中国開発が正しく特記仕様書は間違っています。
9	見積参考図書P8	投光機400W×2の賃料が計上されていますが、長期割引の有無をご教示下さい。	長期割引は適用していません。
10	金抜・見積参考図書(7/36) 道路維持修繕作業 特記仕様書(4/7頁)	特定建設資材の廃棄物の生木(枝葉)について、処分先は(株)但南建設と中国開発(株)のどちらでしょうか。ご教授下さい。	第8番の回答と同じです。
11	見積参考図書 頁0-0004/0036	バックホウ運転(賃料)山積0.13m3の規格・燃料(軽油)の数量及び運転手の有無をご教示下さい。	第7番の回答と同じです。