

質疑回答書

令和8年6月8日

兵庫県道路公社

播但連絡道路管理事務所

工事番号：播管第5号

工事名：播但連絡道路 道路維持修繕工事（橋梁修繕工事（その2））

番号	図面番号等	質疑	回答
1	設計書 切削オーバーレイ工 施工第2号内訳表	路面切削と基層、表層として1式修繕される設計になっておりますが、切削オーバーレイ工が計上されることで修繕方法が重複しているように思うのですが、そのまま積算したら宜しいでしょうか。	そのまま積算してください。
2	設計書 表面含侵工 施工第25号内訳表	下地処理・含侵材塗布共に施工面積が100m ² 以下ですが、100m ² 以下としての割増しは変更設計対象でしょうか。	現地精査の結果を踏まえ、施工範囲を決定のうえ、監督員と協議し、必要と認められる場合は設計変更の対象とします。
3	施工第0-0022号内訳表	断面修復材について、積算参考資料には「エポキシ樹脂系」「m ³ 」「県単価」とありますが、該当するものが無いように思われます。正確な名称等についてご教示ください。	「県単価 ポリマーセメントモルタル (m ³) 左官工法用 (珪塗り)」です。
4	見積参考図書 工事費内訳書 P2・4	処分費アスファルト殻 128m ³ ・コンクリート殻（無筋）4m ³ は、当初設計では昼間単価での積算と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	昼間単価で積算しています。

番号	図面番号	質疑	回答
5	見積参考図書 11号内訳表 積算参考資料	導水管ステンレス製Φ18は、市販単価のドレイトーII型かスコールドレイトーI型の単価と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	導水管は、ドレイトーII型の単価を採用しています。
6	見積参考図書 21号内訳表	仕上げ塗装は1層と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	施工単価表をご確認ください。
7	見積参考図書 22号内訳表	断面修復工の断面修復材・エポキシ樹脂系は県単価のポリマーセメントモルタル・左官工法用（珪塗り）の単価と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	回答3のとおりです。
8	見積参考図書 2号内訳表	切削オーバーレイ工の平均切削深さは5cmでしょうか。ご教示下さい。	平均切削深さは5cmです。
9	工事費内訳書 P2	殻運搬（路面切削）[第8号内訳表]と処分費[第9号内訳表]も夜間ででしょうか。 その場合、処分費[第9号内訳表]の夜間単価を開示願います。	殻運搬については、夜間作業による労務費補正を行っていますが、処分費単価については、昼間単価で積算しています。
10	工事費内訳書 P4	「伸縮継手工」の殻運搬[第19号内訳表]と処分費[第20号内訳表]も夜間ででしょうか。その場合、処分費[第20号内訳表]の夜間単価を開示願います。	殻運搬については、夜間作業による労務費補正を行っていますが、処分費単価については、昼間単価で積算しています。

番号	図面番号	質疑	回答
11	工事費内訳書 P6	表面含浸工[第25号内訳表]の下地処理と含浸材塗布のコスト情報では、施工規模が100m ² 以上となっています。見積参考図書では、施工規模が32m ² となっているため、コスト情報の単価は適用できません。 設計変更の対象となりますか。	現地精査の結果を踏まえ、施工範囲を決定のうえ、監督員と協議し、必要と認められる場合は設計変更の対象とします。
12	金抜・見積参考図書	金抜・見積参考図書中の備考欄記載「D=通常勤務時間帯を外して作業する場合、E=労務費調整係数(実数値)」以下の項目についての労務費はすべて夜間単価として積算されていますでしょうか。	ご質問のとおりです。
13	金抜・見積参考図書 頁0-0002/0046 処分費 アスファルト殻	処分費 アスファルト殻について、通常の昼間単価をご採用でしょうか。	回答4のとおりです。
14	金抜・見積参考図書 頁0-0004/0046 処分費 コンクリート殻(無筋)	処分費 コンクリート殻(無筋)について、通常の昼間単価をご採用でしょうか。	回答4のとおりです。
15	施工第0-0008号 内訳書 数量総括表	殻運搬(路面切削)については、数量総括表 備考欄に夜間と記載されているとおり夜間作業として積算されていると理解してよろしいでしょうか。	ご質問のとおりです。

番号	図面番号	質疑	回答
16	施工第 0-0009 号 内訳書 特記仕様書	特記仕様書 第 19 条 3) アスファルト殻 処分費については、兵庫県土木部 公表の「建設副産物の処理ならび に受入価格※備考及び特記事項 として日曜・休日、夜間は受入不 可。」単価を採用されていると理 解してよろしいでしょうか。 見積による夜間受入単価を採用 されているのであれば見積単価 の公表をお願いいたします。	回答 4 のとおりです。
17	施工第 0-0012 号 内訳書 数量総括表	基層については、数量総括表 備 考欄に夜間と記載されていると おり夜間作業（労務）として積算 されていると理解してよろしい でしょうか。 材料に関しても、積算条件「D 夜 間割増の有無＝有り」となってお り、夜間割増で積算されていると 考えればよいでしょうか。	ご質問のとおりです。
18	施工第 0-0013 号 内訳書 数量総括表	表層については、数量総括表 備 考欄に夜間と記載されていると おり夜間作業（労務）として積算 されていると理解してよろしい でしょうか。 材料に関しても、積算条件「D 夜 間割増の有無＝有り」となってお り、夜間割増で積算されていると 考えればよいでしょうか。	ご質問のとおりです。
19	施工第 0-0019 号 内訳書 数量総括表	殻運搬 コンクリート（無筋）につい ては、数量総括表 備考欄に夜間と 記載されていないのですが、夜間 作業として積算されていると理 解してよろしいでしょうか。	ご質問のとおりです。

番号	図面番号	質疑	回答
20	施工第 0-0020 号内訳書 特記仕様書	特記仕様書 第 19 条 3) コンクリート殻 処分費については、兵庫県土木部 公表の「建設副産物の処理ならび に受入価格※備考及び特記事項 として日曜・休日、夜間は受入不 可。」単価を採用されていると理 解してよろしいでしょうか。 見積による夜間受入単価を採用 されているのであれば見積単価 の公表をお願いいたします。	回答 4 のとおりです。
21	施工第 0-0022 号 内訳書	断面修復工について、 断面修復材は兵庫県土木部公表 単価 [TB967] ポリマーセメントモルタルを採 用されていると理解してよろし いでしょうか。	回答 3 のとおりです。
22	施工 第 0-0025 号内訳表	表面含浸工について積算参考資 料でコスト情報からの採用とな っていますが、施工数量が 100 m ² 以下のため適用外となります。設 計変更の対象でしょうか。	回答 2 のとおりです。
23		積算で使用する単価地域は姫路 でよろしいでしょうか。違うので あれば単価地域をご教示願いま す。	単価適用地区は姫路です。
24	工事費内訳書	夜間の労務費調整係数は、1.5 で しょうか。異なる場合は、係数に ついてご教示ください。 また、塗膜系防水等の標準単価及 び市場単価は夜間工事となっ ているものがありますが、通常の労 務単価と同様に労務費調整係数 をかけているのでしょうか。	労務費調整係数は 1.5 です。 また、標準単価及び市場単価につ いては、調整係数の適用外です。 なお、夜間補正係数及び夜間補正 単価については、令和 7 年度版 国 交省 土木工事標準積算基準書及 び兵庫県土木工事積算単価表を ご確認ください。